

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  
КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ директора КБФК  
27.06.2022р. № 85

**ІНСТРУКЦІЯ № 20-ПБ**  
**З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ**

**1. Загальні вимоги**

1.1. Ця Інструкція поширюється на складські приміщення коледжу і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання працівниками складських приміщень.

**2. Вимоги пожежної безпеки.**

2.1. У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції в залежності від їх характеру і призначення.

2.2. На зовнішньому боці вхідних дверей до складу повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення відповідно до будівельних норм і правил та клас зони за ПУЕ.

2.3. Комірник складу повинен мати інструкцію, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії на випадок пожежі.

2.4. Під час зберігання у складах речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо) та сумісність згідно з ГОСТ 12.1.004-91.

2.5. У матеріальних складах не дозволяється зберігання легкозаймистих та горючих рідин. Вони повинні зберігатися у спеціально відведених приміщеннях.

2.6. У складських приміщеннях, у яких зберігаються пожежо-, вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати на випадок виникнення пожежі.

2.7. Горючі конструкції складів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами

2.8. Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

2.9. Світильники та електрообладнання у складських приміщеннях повинні відповідати вимогам ПУЕ. Відстань від світильників до матеріалів, що складаються, а також виробів і тари повинна бути не менше як 0,5 м.

2.10. Загальний електрорубильник повинен розташовуватися у шафі поза приміщенням складу на негорючій стіні або на окремій опорі.

2.11. У разі застосування безстележного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних проходів слід залишати проходи шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше як 1 м.

2.12. Використання електронагрівальних приладів для опалення дозволяється лише в приміщеннях для комірників, відділених від

складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

2.13. У складських приміщеннях не дозволяється:

-- зберігання товарів навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;

-- експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлених з метою опалення;

-- паління та застосування відкритого вогню у приміщенні та поблизу.

2.14. Комірник перед закриттям складу повинен особисто здійснити огляд усіх приміщень і, лише впевнившись у їх пожежобезпечному стані, відключити електромережу і зачинити склад.

### **3. Обов'язки та дії комірника складу у разі виникнення пожежі**

3.1. Комірник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні, тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном до пожежної частини 101 (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

- залучитись до евакуації людей зі складу до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу директора коледжу або працівника, що його заміщує;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними у складі засобами пожежогасіння.

#### **Розроблено:**

Відповідальний за пожежну безпеку -  
заступник директора з АГР

Ігор ОСТАПЕНКО

#### **Погоджено:**

Інженер з охорони праці

Ірина ГАБУРА